

Each starter must be DOL, Drawable and consist of the following :

- 1- MCCB with rotary handle suitable for motor rating.
- 2- Contactor suitable for motor rating .
- 3- Thermal overload relay .
- 4- Ammeter suitable for motor rating .
- 5- Earth leakage protection relay .
- 6- Selector switch 3 position .

د- عدد اثنان قاطع دورة ٦٣٠ امبير رباعي واحد لكل جهة .

هـ- ال Bus- Duct متوفر في محطة الكهرباء ويمكن تحويله للاستفادة من النحاس المتوفر فيه بما يتلاءم والربط بين المحولات وقواطع الدورات . والمطلوب عمل فقط .

Origin: Schneider Electric (France), Siemens (Germany) ,Areva(France).