

شركة غاز الجنوب

الهيئة الفنية

شعبة السيطرة الفنية

محطة كهرباء معمل الغاز السائل

ت	الفقرة	الوحدة	الكمية	السعر	المبلغ
٤	محولات مزودة بـ Junction Box وحسب المواصفات العالمية IEC standard يحتوي على الحماية التالية : {Buchholz relay /H.P/L.P/L.L/H.L/STAGE1/STAGE2} لغرض ربطها بحمايات قواطع الدورة لحمايتها من أي خطر وحسب متخصصين في هذا المجال علما " ان المحولات تكون {33/6.6KV 2000 KVA} وبعدد اثنان فقط تنصب من قبل المقاول . Origin: Schneider Electric(France),Siemens(Germany)	عدد	٢		
٥	شاحنة بطاريات نوع CLORIDE كلورايد عدد اثنان A.B بينهما لوحة توزيع (Distribution board) وحسب المواصفات (-35 57A)كلورايد فرنسي الصنع مع سيت بطاريات (110 V D.C) نيكل كاديوم نوع SAFT /ALCAD مع المحامل الحديدية (racks) مع تجهيز كتلوكات كاملة للصيانة وتصلح العطلات مع عدة فحص وعدة مليء البطاريات وكفوف مطاطية وعدة ربط .	سيت	١		
٦	بنل خدمي كهربائي نوع برزما مثبت على الحائط داخل المحطة يحتوي على :- أ- قاطع دورة رئيسي ٦٣٠ امبير ب- عدد اربعة قاطع دورة ١٠٠ امبير اربعة اقطاب . ج - عدد اربعة قاطع دورة ٥٠ امبير اربعة اقطاب. د- عدد اربعة قاطع دورة ٣٠ امبير اربعة اقطاب . هـ-منجر ثلاثي ٣٢A عدد ٦ جميع قواطع الدورات نوع شنايدر مزود بشهادة المنشأ ويكون البنل من النوع الجيد قياس ٨٠ سم * ٢٠٠ سم يثبت على قاعدة حديد زاوية بارتفاع نصف متر ويثبت على البوابة الرئيسية مصابيح دلالة على وجود الفولتية وجهاز قراءة الفولتية والتيار وتكون التوصيلات الداخلية بواسطة رواسط نحاسية مع كابل كلاند لكل كابل مع رواسط ارضي يغذي هذا البنل اجهزة التكييف وشاحنة البطاريات وانارة المحطة وملحقاتها والاحمال الاخرى للابنية.	عدد	٢		